


OBWÓD NR	1	2	
ODBIORNIK NR			
MOC w kW	48,00	9,00	
PRĄD w A	48,17	9,32	



LEGENDA

- Szafka typu RW 3x12
 - Wyłącznik DPX 125/100A
 - Ochronnik DEHN GUARD 1,5 kA
 - Lampka sygnalizacyjna L301
 - Wyłącznik instalacyjny S313B/63A
 - Wyłącznik instalacyjny S313B/50A
 - Wyłącznik instalacyjny S 313/ B/20A
 - Wyłącznik instalacyjny S311B /6A
- | | |
|--------|--------|
| szt. 1 | szt. 1 |
| szt. 1 | szt. 1 |
| szt. 4 | szt. 3 |
| szt. 3 | szt. 1 |
| szt. 1 | szt. 1 |
| szt. 1 | szt. 2 |
| szt. 2 | szt. 3 |

$$\Sigma P_i = 57,00 \text{ kW}$$
$$\Sigma P_z = 37,00 \text{ kW}$$
$$J_n = 57,49 \text{ A}$$

ACTIV SPORT

60-104 Poznań ul. Głogowska 216
tel. 061/839-12-00

TEMAT: NAMIOTOWA HALA SPORTOWA NA TERENIE OSP KIEKRZ

ADRES: KIEKRZ UL. CHOJNICKA 35 STADIUM PT-W

TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
I ROZDZIELNIA " RG"

projekt:	MGR INŻ. ARCH. BŁAŻEJ WASILEWSKI UPR. NR 118/75/P/m	
sprowadził:	MGR INŻ. ARCH. ELŻBIETA KELLNER UPR. NR 7131/16/P/2003	
projektant:	EDWARD ŁUCZAK UPR. NR 312/77/P/W	
weryfikator:	INŻ. J. OSTROWICZ JPR. NR 194 PW/91	

DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
WRZESIEŃ 2007	ELEKTRYCZNA	1:10	E/1