

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i wentylacji

1. przeglądu i konserwacji :
- | | |
|--|---------|
| • urządzenie klimatyzacyjne rooftop firmy YORK model B2IH 180 | 1 szt. |
| • centralę wentylacyjno-grzewczą firmy VBW Clima model BD-78-3(50) | 1 szt. |
| • agregat Galletti MTC-037 do centrali VBW | 1 szt. |
| • centralę wentylacyjno-grzewczą firmy VTS Clima | 4 szt. |
| • wentylator dachowy firmy SYSTEMAIR | 20 szt. |
| • wentylator dachowy firmy UNIVERSAL | 7 szt. |
| • centralę wentylacyjno-grzewczą firmy PM LUFT | 2 szt. |
| • klimatyzator splitowy firmy YORK model HECB 24 | 2 szt. |
| • klimatyzator splitowy COOLEXPERT 12HP | 1 szt. |
| • centralę klimatyzacyjną naw.wyw. VTS Clima VENTUS VS100 | 1 kpl. |
| • chiller DAIKIN EUWAB16KAZW R407c, Q = 37 kW | 1 szt. |
| • Klimatyzator splitowy LG S12 AHP | 3 szt. |
| • Klimatyzator DEMRAD 09HP | 1 szt. |
- zlokalizowane na Torze Regatowym MALTA w Poznaniu ul. Wiankowa 3.

2. W trakcie przeglądu wykonane będą następujące prace :

Układ chłodniczy

- sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych,
- sprawdzenie oraz wyczyszczenie styków styczników, termostatów oraz presostatów zabezpieczających układy chłodnicze,
- sprawdzenie funkcji termików,
- sprawdzenie stopnia zawilgocenia układów chłodniczych,
- wymiana (w razie potrzeb) filtra-suszki,
- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia skraplacza i jego ewentualne wyczyszczenie,
- sprawdzenie poziomu oleju w kompresorze i ewentualne jego uzupełnienie,
- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów skraplacza,
- kontrola funkcji sterowania,
- pomiar poboru prądu uzwojeń kompresora
- usunięcie drobnych usterek.

Układ powietrzny

- wymiana filtrów,
- sprawdzenie i ewentualne udrożnienie odpływu skroplin,
- czyszczenie wymienników powietrza,
- sprawdzenie oraz wyczyszczenie styków styczników, termostatów oraz presostatów,
- kontrola pracy łożysk wentylatorów i silników i ewentualne ich przesmarowanie,
- sprawdzenie szczelności króćca ssawnego,
- kontrola naciągu pasków klinowych i ewentualna ich wymiana.

Zestaw filtrów:

Lp.	Wymiary	Klasa filtracji	Ilość sztuk
	Filtr kasetowy z plisem wzmacnianym siatka metalową w ramie metalowej:	Mata paint-stop EU4	
1.	457 x 610 x 51 mm / plis VBW		5
2.	592 x 490 x 100 mm / plis VBW		4
	Filtry kieszeniowe w ramce metalowej lup z tworzywa sztucznego:		
3.	592 x 592 x 300 mm / 6 kiesz.	EU4	8
4.	592 x 592 x 600 mm / 6 kiesz.	EU4	3
5.	592 x 287 x 300 mm / 6 kiesz.	EU4	7
6.	592 x 287 x 600 mm / 6 kiesz.	EU4	1
7.	centrala VTS G4 270x570x50		2
8.	centrala VTS G4 300x710x50		1
9.	Filtr kasetowy Rama z obustronna siatką 540x915x20mm		2
10.	428x287x300		6

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

15.04.2015r.

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):

brak

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

kryterium wyboru oferty :

1. Cena jednorazowego przeglądu i konserwacji,

2. Cena jednorazowej dostawy filtrów

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1. Cena jednorazowego przeglądu i konserwacji,

2. Cena jednorazowej dostawy filtrów

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty należy składać do dnia 18.02.2015r godz. 15.00

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: j.klepacki@malta.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34A, 61-553 Poznań – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami : Jarosław Klepacki tel.: 61 8 8 766 011 wew. 309

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego stanowiska