

Oddział Arena
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Wyspiańskiego 33
60-751 Poznań

Nr sprawy: RA.1.2321.3.2.2015

Poznań, dnia 30 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Przegląd i konserwacja węzła CO i CWU, Maszynowni 1 i 2, Wentylatorowni oraz Systemu Monitoringu w HWS Arena przy ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu.

Zakres usługi:

I. prace informatyczne:

- comiesięczna kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników S1, S2, S3
- korekta nastaw obiektowych zgodnie z życzeniami użytkownika
- kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją INSIGHT – magistrala PROFIBUS
- obsługa danych gromadzonych na dysku twardym (archiwizacja)
- obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego Windows NT – defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu
- konfiguracja i parametryzacja Systemu Telemetrii poprzez połączenie modemowe
- bezpłatna naprawa i wymiana części, których koszt nie przekracza 10% kwoty wynagrodzenia miesięcznego
- wymiana stacji roboczej systemu monitorowania i sterowania węzłem CO i CUW oraz modernizacja sposobu transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją.

II. prace AKPiA (częstotliwość raz w miesiącu):

- bieżąca kontrola poprawności pracy urządzeń
- kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja
- kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiarowego
- sprawdzanie poprawności działania układów automatycznej regulacji
- bieżące usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji
- konserwacja urządzeń napędowych (pompy, wentylatory)
- konserwacja urządzeń mechanicznych AKP
- konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych
- kontrola filtrów wewnętrznych centrali
- zakup i wymiana filtrów – 1 raz w roku
- utylizacja zużytych filtrów
- ozonowanie i odgrzybianie kanałów wentylacyjnych - 2 razy w roku
- utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach central wentylacyjnych i maszynowniach

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- comiesięczne przeglądy i konserwacje
- wymiana filtrów wraz z utylizacją w listopadzie br
- ozonowanie i odgrzybianie - pierwszy raz do 30.06.2015, drugi do 30.11.2015

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

Nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

- 70 % cena

- 30 % parametry nowej stacji roboczej systemu monitorowania i sterowania węzłem CO i CUW oraz sposób transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

W ofercie proszę wyszczególnić następujące kwoty:

- zakup, wymiana i utylizacja filtrów,

- zakup i instalacja nowej stacji roboczej i infrastruktury do transmisji danych z podaniem pełnych parametrów technicznych i opisem sposobu działania.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty proszę przesyłać mailowo na adres – p.wichlacz@posir.poznan.pl do dnia 13 kwietnia br do godz. 15.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Wichłacz, tel. 509 839 669, mail: p.wichlacz@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

KIEROWNIK
Oddziału AREMA

Paweł Wichłacz

30.03.2015

.....
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego
stanowiska