

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

**Konserwacja i naprawy systemów p. poż. zainstalowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33**

Zakres usługi:

I. Aparatura Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja w miejscu instalacji aparatury – 2 razy do roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak czujki, przyciski sterowników, wskaźniki zadziałania,
- sprawdzenie działania centralek i układów zasilających,
- konserwacja czujek (czyszczenie),
- próby wywołania testowego alarmu, nadzór i obserwacja poprawności działania systemu sygnalizacji pożaru,
- kontrola ciągłości pętli dozorowych.

II. Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja aparatury DSO w miejscu instalacji – raz w roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak zasilacze, wzmacniacze, mikrofony
- ocena zrozumiałości przekazywanych komunikatów,
- roczne sprawdzenie funkcjonowania systemu, łącznie z pomiarami głośników obciążonych przez układ w trybie zagrożenia, ustawienie każdego regulowanego elementu systemu z poziomem wyjściowym wzmacniaczy mocy, poziomem ciśnienia dźwięku, poziomami zrozumiałości emitowanego komunikatu.

III. Drzwi p. poż. i oddymiające.

Zapewnienie stałej gotowości technicznej / okresowa konserwacja w miejscu instalacji raz w roku, w tym kontrola poprawności działania elementów.

IV. Gaśnice i agregaty śniegowe.

Okresowa konserwacja w miejscu instalacji – raz w roku, w tym:

- kontrola stanu technicznego gaśnic (54 szt.) oraz agregatów (4 szt.),
- optyczna kontrola ciśnienia zbiornika na manometrze,
- wymiana proszku w gaśnicach 6P6 x ABC (12 szt.)

V. Hydranty wewnętrzne (11 szt.) i zewnętrzne (12 szt.).

Okresowa konserwacja w miejscu instalacji – 2 razy w roku, w tym:

- sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych,
- przewinięcie odcinka węża wraz z przełączeniem podejść pod prądownicę i zawór czerpalny,
- sprawdzenie zasuw hydrantowej,
- pomiar ilości przepływu wody oraz pomiar ciśnienia wody i szczelności hydrantów – raz w roku,
- próby ciśnieniowe węży – raz w roku.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- w przypadku konserwacji 2 razy do roku – pierwsza do 30.06.2016, druga do 30.11.2016
- w przypadku konserwacji raz w roku do 30.11.2016

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

Nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):

Kryterium oceny oferty – 100 % cena.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty proszę przysyłać mailowo na adres – [r.szafranski@posir.poznan.pl](mailto:r.szafranski@posir.poznan.pl) do dnia 18.01.2016 br do godz. 10.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Wichłacz, tel. 501 302 849, mail: [r.szafranski@posir.poznan.pl](mailto:r.szafranski@posir.poznan.pl)

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

12.01.16  
Zastępca Kierownika  
o/Arena  
Pawła Szafranski.....

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego stanowiska