

Oddział Arena  
Poznańskie Ośrodki sportu i Rekreacji

Nr sprawy: AR.1.270.4.2017

Poznań, 3 lutego 2017r.

### Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

**Przegląd i konserwacja węzła CO i CWU, Maszynowni 1 i 2, Wentylatorowni oraz Systemu Monitoringu w HWS Arena przy ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu.**

Zakres usługi:

I. Prace informatyczne:

- comiesięczna kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników S1, S2, S3,
- korekta nastaw obiektowych zgodnie z życzeniami użytkownika,,
- kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją INSIGHT – magistrala PROFIBUS,
- obsługa danych gromadzonych na dysku twardym (archiwizacja),
- obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego Windows NT – defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu,
- konfiguracja i parametryzacja Systemu Telemetrii poprzez połączenie modemowe,
- bezpłatna naprawa i wymiana części, których koszt nie przekracza 10% kwoty wynagrodzenia miesięcznego,

II. Prace AKPiA (częstotliwość raz w miesiącu):

- bieżąca kontrola poprawności pracy urządzeń,
- kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja,
- kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiarowego,
- sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji,
- bieżące usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji,
- konserwacja urządzeń napędowych (pompy, wentylatory),
- konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych,
- kontrola filtrów wewnętrznych centrali,
- zakup i wymiana filtrów – 1 raz w roku,
- utylizacja zużytych filtrów,
- ozonowanie i odgrzybianie kanałów wentylacyjnych – 2 razy w roku,
- utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach centrali wentylacyjnej i maszynowniach.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- comiesięczne przeglądy i konserwacje,
- wymiana filtrów wraz z utylizacją w listopadzie br.,
- ozonowanie i odgrzybianie – pierwszy raz do 30.06.2017r., drugi do 30.11.2017r..

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*): Nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):

- 80% cena
- 20% referencje

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji: zakup, wymiana i utylizacja filtrów, konserwacja.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Termin: 15.02.2017r. godzina 15.00 HWS Arena ul. Wyspiańskiego 33.

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: p.wichlacz@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Wichlacz – tel. 509 839 669, mail: p.wichlacz@posir.poznan.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

KIEROWNIK  
Oddziału AREN  
  
Paweł Wichlacz

3.02.2017

.....  
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika  
na samodzielnym stanowisku