

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy postępowania na: Przebudowa pomieszczeń budynku „Chwiałka” na archiwum zakładowe oraz magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

1. W opisie do projektu wykonawczego pkt 8.4 ujęto osuszacz i nawilżacz stacjonarny. Brak jest takiej pozycji w kosztorysie. Czy należy te urządzenia uwzględnić w wycenie ? Jeśli tak to proszę o dodanie tych pozycji do przedmiaru.

### **ODPOWIEDŹ**

**W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić osuszacz i nawilżacz stacjonarny. W niniejszym postępowaniu obowiązuje ryczałtowa forma wynagrodzenia, Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji zamówienia. Dostarczone przedmiary są elementem pomocniczym, mającym ułatwić wykonawcom sporządzenie oferty.**

**Przedmiotowe urządzenia Wykonawca może wycenić w innej pozycji np. poz. 99,100 lub dodać nową pozycję do kosztorysu.**

2. W zakres prac w ramach przedmiotowego postępowania wchodzi wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na nowoprojektowanych ścianach. W załączonych do SIWZ przedmiarach robót ujęto wykonanie tynków jednostronnie. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że dla prawidłowej wyceny należy wskazane ilości nowych tynków zwiększyć o 100%, a co za tym idzie także ilość gładzi gipsowych oraz malowania.

### **ODPOWIEDŹ**

**Informujemy, że w kosztorysie ofertowym należy ująć tylko tynki jednostronnie. Wyjaśniamy, że brakujące tynki zostaną wykonane w drugim etapie, wg. odrębnej procedury.**

3. Jaka ilość wieszaków na ubrania biurowych, stojących, aluminiowych należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający potwierdza ilość 146 szt. – dokumentacja projektowa wskazuje na 1 szt.?

### **ODPOWIEDŹ**

**Należy wycenić 1 szt.**

4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż wyposażenia typu MERIDA z tworzywa sztucznego o parametrach określonych w przedmiarze robót?

### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed terminem ich otwarcia. Należy wycenić wg. projektu.**

5. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?

### **ODPOWIEDŹ**

**Zamawiający zaleca dołączenie kosztorysów opracowanych na podstawie dołączonego do postępowania przedmiaru.**

Sprawę prowadzi  
Elżbieta Różowicz  
61 835 79 06

Kierownik Działu Technicznego  
Andrzej Kras

