

Przeгляд/Konserwacja roczna-sierpień 2018

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego GO.3111.1.24.2017-2018.1 kotłowni olejowych POSiR
O/Golęcin ul. Warmińska 1

Kotłownia nr 1: 2 piece LUMO 200kW, palniki cuenod; Kotłownia nr 2: piec Brotje kW60, palnik
riello

1. Przeгляд/Konserwacja kotłów nadmuchiowych:

- kontrola stanu technicznego i sprawdzenie działania pomp wodnych
- czyszczenie filtrów
- sprawdzenie parametrów pracy kotła i palnika
- regulacja palnika z kontrolą składu spalin (analiza spalin)
- sprawdzenie zabezpieczeń kotła i palnika
- sprawdzenie działania automatyki kotłowni
- kontrola stanu technicznego kotła
- sprawdzenie kratek nawiewno-wywiewnych
- demontaż, czyszczenie i montaż palnika
- kontrola i czyszczenie kotła po stronie spalinowej

2. Przeгляд/Konserwacja stacji zmiękczejących wodę

- sprawdzenie twardości wody
- sprawdzenie nastaw stacji (twardość, godzina)
- sprawdzenie ilości regeneracji i czasu pracy
- sprawdzenie zbiornika soli
 - złogi solne
 - poziom wody w zbiorniku
 - studzienka solankowa
- sprawdzenie działania turbinki wodomierza
- czyszczenie zaworka solankowego
- wymiana kompletu uszczelnień w zaworze sterującym
- sprawdzenie poszczególnych faz regeneracji
- sprawdzenie filtra mechanicznego