

3

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S

LEGENDA OPRAW (TRYBUNY):

FH02 - 52 szt. - DESIGNPLAN QUADRING 21W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 100J (DESIGNPLAN RB/1900NW/XB) lub równoważne

FH04 - 2 szt. - BEGA POLE TOP LUMINAIRE ASYMMETRIC 19W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 20J (BEGA 77150) lub równoważne

FH05 - 64 szt. - BEGA RECESSED ASYMMETRIC LUMINAIRE 6W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 5J (BEGA 22370K4+10781) lub równoważne

FH06 - 32 szt. - DESIGNPLAN COVE MINI 20W IP54 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 50J (DESIGNPLAN D966/4/2500NW/XC46) lub równoważne

AW 15 szt. - NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED N/T 1H - ITECH M2, C1 COLD lub równoważne

OOK 8 szt. - OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE - ONTEC S E1 COLD lub równoważne

OBWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I UKŁADZ PRZEWODAMI TYPU YDY 3x1,5mm2 Uo=750V.
PRZEWODY PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH NIEPALNYCH F2 I LUB 28 mm UKŁADARKOM W ZALEŻNOSCI OD RODZAJU PODŁOŻA.

UWAGA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

inwestor	Projekt modernizacji Trybun Głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu
adres inwestycji	Ul. Wiankowa 3, Poznań Działka nr ewid. 8, 19, obr.: 03, ark: 20 Działka nr ewid. 4/2, 5, obr.: 07, ark: 2
zarządca	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań

opracował projektant
waart
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI
waart@op.pl
ul. Ugory 3/2
61-478 Poznań
kom. 663 342 030
uprawnienia mgr inż. Jerzy Woźniak nr upr. 877/86/Lo

zakres	PROJEKT WYKONAWCZY
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
data	02.2018
skala	1:100
nr kol.	00
nr rys.	E03

INSTALACJA OŚWIETLENIA
RZUT KONDYGNACJI 3
ETAP 3