

Poznań, dnia 29 stycznia 2015r.

Nr NT.5.212.01.2015

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Dotyczy :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – **Przebudowa części pomieszczeń (bez archiwum) budynku „Sport Hotelu” oraz „Chwiałka” położonego przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu, w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. w Dz.U. z 2013 r., poz. 907 . z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Prosimy o podanie wymaganej minimalnej powierzchni oddymiania klatki schodowej K2. Z uzyskanych informacji od producenta jedna kłapa o wym. 1,5x2,0 m na podstawie skośnej ma maksymalnie 2,19 m2 pow. oddymiania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy zapewnić **minimalną** powierzchnię oddymiania (zgodnie z ekspertyzą przeciwpożarową załączoną do projektu budowlanego) o wielkości 4,0 m2. W związku z tym przyjęto w projekcie dwie kłapy oddymiające skośne, o powierzchni oddymiania 3,15 m2 każda, (informację o wielkości powierzchni oddymiania uzyskano od producenta kłap dymowych, po wystaniu zapytania).

**Z-ca Kierownika Działu  
Technicznego  
Małgorzata Górską**