

rura DVK 110 dla instalacji teletechnicznych

rura DVK 110 dla instalacji energetycznych - YKY 5x6mm²

rura DVK 110 dla instalacji teletechnicznych

rura DVK 110 dla instalacji energetycznych - YKY 5x6mm²

studnia kablowa
SK-2/2

do kasy nr 4

KASA MODUL 2

oprawa ośw. awaryjnego, nastropowa LVNO 1W C 1h SE AT WH AWEX

oprawa ośw. nastropowa BARI DLK NT 2x18W PXF

- UWAGI:**
- Niniejszy projekt rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
 - Instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonać przewodem miedzianym płaskim typ YDYp/750V pod tynkiem.
 - Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,2m od posadzki , gniazda instalować na wysokości +1,0m od posadzki lub na uzgodnionej z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
 - Stosować osprzęt hermetyczny p/t.

- UWAGI OGÓLNE:**
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - WE WSZYSTKICH WĄTPLIWYCH SPRAWACH ZWRACAĆ SIĘ DO PROJEKTANTÓW.



TOYA DESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Woźniak, ul. M. Koszrzaka 19b, 60-236 Poznań,
tel/fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy Oddział Golecin
ul. Chwałkowskiego 34, 61-553 Poznań

ADRES INWESTYCJI:

ul. Warmińska 1
60-622 Poznań

NAZWA PROJEKTU:

REMONT BUDYNKÓW KAS
OŚRODKA SPORTOWEGO GOŁĘCIN

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacje elektryczne wewnętrzne.
Kasy nr 3 i 4.

PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:
mgr inż. Jolanta Śnieżewska		
BRANŻA:	DATA:	NR REWIZJI:
elektryczna	02.2016	
STADIUM:	SKALA:	NR RYS.
projekt wykonawczy	1:50	E-3