




Układ sieci	Sieć TT
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Oznaczenie urządzenia		q1	F1	F2					
Oznaczenie zacisku									
Opis		ZASILANIE Z ROZDZ. RB Pi= 1,1kW Pz= 0,52kW	oswietlenie	gniazda					
Moc			36W	1,0kW					
Długość kabla									
Przekrój przewodu		5x6mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2					
Typ kabla		YKY	YDYp	YDYp					
Typ izolacji kabla									



	rozdzielnia RK Rozdzielnia RK	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:			Nr. akusza: 2 / 4



	rozdzielnia RK Rozdzielnia RK	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:			Nr. akusza: 3 / 4

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	2
Legrand	403353	WYŁ. S301 TX3 6000A B6 1P	1
Legrand	403434	WYŁ. S301 TX3 6000A C16 1P	1
Legrand	411707	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	1
Legrand	601237	OBUD. NEDBOX, 2 RZĘDOWA, DRZWI BIAŁE	1