



* - urządzenia istniejące do wykorzystania

UWAGA:

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem.
- W uzasadnionych przypadkach ze względu na sposób uzbrajania urządzeń automatyki dopuszcza się w obrębie węzła cieplnego zmniejszanie średnic nominalnych rur w obiegu c.o. zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej węzła.
- Króćce węzła cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o. - wyprowadzić pionowo do góry.
- Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie północnej budynku na wys. min. 2.5m.



GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ
NEMO
 62-420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 5a
 kom.: +48 509 400 903
 W: www.grupa-nemo.pl
 E: biuro@grupa-nemo.pl

INWESTOR:	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL.CHWIAŁKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ			
ADRES INWESTYCJI:	BASEN KRYTY "RATAJE" POZNAŃ, OS. PIĄSTOWSKIE 53			SKALA:
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO WĘZŁA CIEPLNEGO - ETAP II			NR RYSUNKU: 3
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	inż. Marta Biegańska		01.2015	
OPRACOWAŁA:	inż. Justyna Kulisch		01.2015	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/ PWOS/12	01.2015	