



LEGENDA	
1	Oprawa nastropowa FINESTRA 4x14W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub równoważna
2	Oprawa nastropowa VIP DI 1x49W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub równoważna
3	Oprawa nastropowa VIP DI 2x28W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub równoważna
4	Oprawa nastropowa BARI II DLK 2x26W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub równoważna
5	Oprawa nastropowa BARI II DLK 2x18W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub równoważna
6	Oprawa nastropowa MODENA 2x26W IP66 OPAL z czujnikiem ruchu i światła firmy PXF Lighting lub równoważna
7	Oprawa ścienna BALTI 80 6,5W IP66 firmy PXF Lighting lub równoważna
AW	Oprawa z modułem awaryjnym (min.1-godzinny)
8 AW*	Oprawa awaryjna AXN 1W optyka C SE AT IP65 z modułem awaryjnym min. 1h do pracy na zewnątrz firmy AWEX lub równoważna
EW1	Oprawa ewakuacyjna Infinity B IP44 z modułem awaryjnym min. 1h firmy AWEX lub równoważna
EW2	Oprawa ewakuacyjna Helios DS IP65 z modułem awaryjnym min. 1h firmy AWEX lub równoważna
	Łącznik pojedynczy typu Forix IP44 firmy Legrand lub równoważny
	Łącznik schodowy typu Forix IP44 firmy Legrand lub równoważny
RZ	Rozdzielnica zaplecza ścienna

- Uwaga
- Oprawy stosowane do oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
 - Instalacje układać w listwach ściennych np. typu LN ECO firmy Legrand lub równoważnych

UKŁAD SIECI TN-S OCHRONA OD PORAŻEN - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA			
Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak ul. Czechosłowacka 139, 60-116 Poznań 779-104-26-58			
INWESTYCJA	TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM POZNAŃ OS. PIASTOWSKIE 106A		
INWESTOR	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. CHWIAŁKOWSKIEGO 34A 61-533 POZNAŃ		
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Magoch	NR UPR.	WK/P0186/P00E/13
SPRAWDZAJĄCY	-	NR UPR.	-
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA ZAPLECZA SZATNIOWEGO		
NR PROJEKTU		DATA	30.05.2016
STADIUM	PW	SKALA	1:50
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	NR RYS.	E3