



# UZIEMIENIE ZBIORNIKA GAZU

## PRZEKRÓJ



## RZUT



### UWAGA :

Uziemienie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wg PN -86/E- 05003/01 " Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne".

do uziomu należy dołączyć :

- zbiornik gazu płynnego ( dołączenie dwupunktowe )
- zbrojenie fundamentu ( dołączenie dwupunktowe )
- ogrodzenie zbiornika jeśli występuje ( dołączenie dwupunktowe )
- metalowy przewód gazowy w gruncie
- szafkę reduktorową
- zacisk uziemiający dla autocysterny

### Abrys

Agencja Projektowa Juliusz Malepszak  
ul. Czechośłowacka 139, 60-116 Poznań

INWESTYCJA	TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM POZNAŃ OS. PIASTOWSKIE 106A
INWESTOR	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. CHWIAŁKOWSKIEGO 34A 61-533 POZNAŃ

PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Gułi	NR UPR.	WSPRZĄCZCOWO
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Tomasz Karłowicz	NR UPR.	1888PW

RYSEK	UZIEMIENIE ZBIORNIKA GAZU
-------	---------------------------

NR PROJEKTU		DATA	30-05-2016	NR RYS.	
STADIUM	PW	SKALA	B.S.		S9
BRANŻA	SANITARNA				