



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU

Oddział Higieny Komunalnej
HK-JW.046.28.2025

Poznań, 25 marca 2025 r.

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji



ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
Pływalnia Oddział Atlantis os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej¹ oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach² po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

s t w i e r d z a m,

że jakość wody na pływalni w omawianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, w związku z czym prowadzony nadzór nad jakością wody oceniam pozytywnie.

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg miejski Poznań) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

¹ (Dz. U. z 2024 r. poz. 416).

² (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).



7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi³. Pływalnia posiada 5 niecek basenowych (w tym 1 udostępnianą do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3 oraz 1 wyposażoną w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny), a także 1 system cyrkulacji. Uzdatnianie wody basenowej polega na koagulacji, filtracji na filtrach pospiesznych, dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu i ozonu oraz korekcie pH (odczynu) wody.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody.

Badania jakości wody prowadzone były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach², a sprawozdania z badań były terminowo przekazywane tutejszemu organowi.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej oceny wody na pływalni, m.in. poprzez obserwację wody oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego oraz temperatury, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni oraz manualnego pomiaru chloru związanego z częstotliwością raz dziennie.

Analiza wyników badania wody pobieranej przez zarządzającego pływalnią, jak również przez tutejszy organ wykazała, że jakość wody – w omawianym okresie – zazwyczaj spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Na przestrzeni całego ocenianego okresu odnotowano w niecce jacuzzi i basenie sportowym jednokrotnie obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa*. Zarządzający pływalnią niezwłocznie wyłączył niecki z użytkowania i natychmiast podjął działania naprawcze zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości wody, o których informował tutejszy organ, a po ich zakończeniu przedłożył pozytywne wyniki badań jakości wody. Ponadto jednokrotnie w basenie rekreacyjnym stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h. oraz w basenie rekreacyjnym, sportowym, brodziku i zjeżdżalni odnotowano jednorazowo ponadnormatywną wartość azotanów. Każdorazowo zarządzający pływalnią podejmował działania naprawcze, zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości wody, o których informował tutejszy organ.

³ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdzone przekroczenia miały charakter krótkotrwały, nie wpłynęły więc negatywnie na zbiorczą ocenę jakości wody na pływalni.

Zarządzający pływalnią w komunikatach zamieszczanych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w obiekcie oraz na stronie internetowej pływalni informował na bieżąco użytkowników basenu o spełnieniu przez wodę wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje **pozytywną zbiorczą ocenę roczną** w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalni Oddział Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu.

Stosownie do zapisów § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie **wymagań**, jakim powinna **odpowiadać** woda na **pływalniach**². Zarządzający pływalnią jest **zobowiązany** o niniejszej ocenie rocznej **poinformować** w komunikacie. Komunikat ten zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w widocznym dla osób **pływających**, **kąpiących się** lub **uprawiających sport** lub **rekreację** oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
Marcin Wojtaszek
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miasto **Poznań** **Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji** **Samorządowy Zakład Budżetowy** ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 **Poznań** (za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP)
2. aa

UKB