



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Poznań, 25 marca 2026 r.

HK-JW.046.30.2026

Sprawę prowadzi:	Patrycja Wojtuś +48 61 64 67 831 hk.psse.poznan@sanepid.gov.pl
------------------	--

**Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy**

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI „Chwiałka” – pływalnia odkryta, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań za okres: 8 czerwca – 24 sierpnia 2025 r. (pływalnia funkcjonuje w okresie letnim)

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej¹ oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach² po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu³ harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez PPIS w Poznaniu

stwierdza się,

że jakość wody na pływalni w omawianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1, natomiast wielokrotnie nie spełniała wymagań chemicznych, określonych w załączniku nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, a zarządzający pływalnią nie podejmował działań adekwatnych do sytuacji, w związku z czym prowadzony nadzór nad jakością wody ocenia się negatywnie.

Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg miejski Poznań) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi⁴. Pływalnia posiada 3 niecki basenowe, a także 3 systemy cyrkulacji. Uzdatanianie wody basenowej polega na koagulacji, filtracji na filtrach pospiesznych, dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu oraz korekcie pH (odczynu) wody.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
+48 61 64 67 851
sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14795-70676-USTJV-27
BDO: 000551785

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody.

Badania jakości wody prowadzone były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a sprawozdania z badań były terminowo przekazywane tutemuż organowi.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej oceny wody na pływalni, m.in. poprzez obserwację wody oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego oraz temperatury, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni oraz automatycznego pomiaru chloru związanego z częstotliwością raz dziennie.

Analiza wyników badania jakości wody pobieranej przez zarządzającego pływalnią, jak również przez tutegoż organ wykazała, że jakość wody – w omawianym okresie – wielokrotnie nie spełniała wymagań chemicznych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na przestrzeni całego ocenianego okresu stwierdzono czterokrotnie przekroczenie chloroformu, jednokrotnie Σ THM oraz jednorazowo utlenialności. Zarządzający pływalnią podejmował niezwłocznie działania naprawcze zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości wody, o których informował tutegoż organ, jednakże powtarzające się występowanie przekroczeń chloroformu świadczy o małej skuteczności przeprowadzonych działań. Ponadto zarządzający otworzył pływalnię na początku sezonu letniego pomimo utrzymujących się przekroczeń chloroformu i Σ THM. Należy podkreślić, że analogiczna sytuacja miała miejsce w latach 2022-2024, wówczas zarządzający również otworzył pływalnię niezależnie od stwierdzonych przekroczeń, wiedząc, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Pomimo wydania negatywnej zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni za rok 2024, nie podjęto wystarczających działań, które wpłynęłyby na znaczną poprawę jakości wody w 2025 r. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie analizy całego systemu uzdatniania wody, celem zapewnienia jakości wody zgodnej z wymogami określonymi w przytoczonym rozporządzeniu.

Zarządzający pływalnią w komunikatach zamieszczanych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w holu obiektu, informował na bieżąco użytkowników basenu o spełnieniu przez wodę, wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia lub aktualnych przekroczeniach jakości wody na pływalni.

Mając na względzie powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje negatywną zbiorczą ocenę roczną w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalni w Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział „Chwiałka” – pływalnia odkryta ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Stosownie do zapisów § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zarządzający pływalnią jest zobowiązany o niniejszej ocenie rocznej poinformować w komunikacie. Komunikat ten zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Anna Pawłowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

/dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Sychalskiego 34, 61-553 Poznań (e-Doręczenie)
2. aa

¹ (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

² (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), dalej „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

³ Dalej „PPIS w Poznaniu”

⁴ (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dalej „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”