



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 06.04.2020r.

Numer sprawy: MOS.222.2.2.2020
l.dz.

W odpowiedzi na zadane pytanie, informujemy iż współczynnik przenikania ciepła minimum $U(f)=1,0$ dotyczy szyby.

Z poważaniem

Kierownik Oddziału MOS

Joanna Jańczak-Ćwiklińska

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji | Oddział MOS, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
tel. +48 61 877 23 29, fax +48 61 877 23 29 | mos@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl