

Poznań, dnia 28.05.2020 r.

Nr: ZP.240.25.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na: **Naprawa nawierzchni dachu na budynku dużego basenu „Chwiałka”, ul. Spychalskiego 34, Poznań.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018. 1986), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIA

„proszę o wyjaśnienie jak dokonać wyceny wymiany instalacji odgromowej jeżeli przedmiar nie zawiera poszczególnych składowych np.

- długości przewodu z pręta na dachu i ścianach
- czy jest to instalacja naciągowa czy nienaciągowa
- ile jest punktów uziemienia do pomiaru oraz odbioru instalacji

Proszę też o przesłanie zdjęć dachu ponieważ w załączniku (opis i przedmiar się nie wyświetlają)”

ODPOWIEDZI:

Zgodnie z zapisami w pkt 20 SIWZ: „dostarczony przedmiar jest elementem pomocniczym, podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla wykonawcy. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z projektu i SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z dokumentacji technicznej.”

Zgodnie z założeniami - instalacja odgromowa jest do odtworzenia po przebiegu istniejących trasach tj obwodowo po murkach attyki, oraz dwa poprzeczne i jeden podłużny przebieg instalacji po papie.

Nie stawia się wymagań szczegółowych dla instalacji – odtworzenie instalacja odgromowa z pręta prowadzana na papie na systemowych dystansach, należy uwzględnić ochronę odgromową z wystawionego pręta dla kominków wentylacyjnych.

DYREKTOR

Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06

