



OPRAWY

- G** – GAŚNICA
H – HYDRANT
K – KOC GAŚNICY
PWP – POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego dla restauracji wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5 mm² układanymi na tynku w listwach LN 16x16 z osprzętem natynkowym nieuszczelnionym.

Trasa drogi ewakuacyjnej

Samoczynne wyłączenie zasilania

Nazwa: Restauracja Rybaczka Poznań ul. Krowcowa 98		"AGRA PROJEKTOWA Jan Miziołek	
Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 61-652 Poznań ul. Chwiałkowski 34		Grzegorz ul. Rumińskiego 6 62-008 Kalisz	
Opis: Instalacja oświetlenia awaryjnego	Wzrost: 1,70 m	Podpis: _____	Stanowisko: _____
Inst. Jan Miziołek	76/96 PW	Data: 24.03.2021	
		Branża: ELEKTRYCZNA	
		Skala: 1:100	Wzrost: E-02