

Poznań, 15.11.2023

### **Odpowiedź na zapytanie**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do POSiR w dniu 14 listopada 2023 roku w sprawie zapytania ofertowego CH.310.95.2023 na Zakup złóż filtracyjnych, dotyczących złóż podtrzymujących informujemy:

- 1) W punkcie dotyczącym zapotrzebowania - podpunkcie 3.2 Zamawiający dopuszcza frakcję zamienną 2,0-1,00 mm, zgodną z normą PN-EN 19904.
- 2) Zamawiający dopuszcza frakcję 2-3mm i 0,4-0,8 mm i 0,8-2mm wydobywanych w Polsce dla których wystawiono atest PZH stwierdzający że żwir tych frakcji nadaje się do zastosowania w filtracji wody basenowej i pitnej, nawet jeśli złożo nie zostało przebadane według normy PN-EN 19904.
- 3) Dodatkowo informujemy że zasadnicza warstwa filtracyjna musi być zgodna z opisem zawartym w zapytaniu.

Kierownik Oddziału Chwiałka