

Specyfikacja

1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie dostawy i montażu stalowych listw wzmacniających istniejącego ogrodzenia przy boisku rozgrzewkowym na Oddziale Golęcin ul. Warmińska 1 w Poznaniu.

Parametry ogrodzenia:

- długość ogrodzenia: ok. 470 mb,
- wysokość ogrodzenia: 1,25 m,
- panele ogrodzeniowe: typ 2D 6/5/6,
- słupy: profil 60×40×2 mm,
- brama dwuskrzydłowa: szerokość 4,0 m – 1 kpl,
- furtki: szerokość 1,2 m – 6 kpl.

2. Wymagania materiałowe

Listwy wzmacniające

Listwy wzmacniające należy wykonać ze stali konstrukcyjnej gatunku S235JR lub równoważnej, zgodnej z normą PN-EN 10025.

Minimalne parametry listew:

- materiał: stal konstrukcyjna S235JR lub wyższej klasy,
- grubość blachy: min. 3,0 mm,
- szerokość listwy: 40–50 mm,
- długość: dostosowana do rozstawu słupów i konstrukcji ogrodzenia,
- krawędzie zabezpieczone przed skaleczeniem i korozją.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe powinny posiadać:

1. cynkowanie ogniowe zgodne z PN-EN ISO 1461,
2. powłokę malarską proszkową nakładaną po cynkowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub atesty potwierdzające jakość zastosowanej stali oraz zastosowanych powłok antykorozyjnych.

4. Kolorystyka

Kolor listew wzmacniających należy dobrać do istniejącego ogrodzenia.

Wymagania:

- kolor zgodny z istniejącym kolorem ogrodzenia - zieleni
- odcień RAL do potwierdzenia podczas wizji lokalnej lub po przedstawieniu próbki,

5. Montaż

- Montaż listew należy wykonać bez uszkodzenia istniejących paneli, słupów, bramy i furtek.
- Wszystkie połączenia śrubowe powinny być wykonane z elementów ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej.
- Miejsca uszkodzenia powłok powstałe podczas montażu należy zabezpieczyć farbą cynkową i farbą nawierzchniową w kolorze ogrodzenia.
- Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

6. Dokumenty wymagane od wykonawcy

Wraz z ofertą lub przy odbiorze należy dostarczyć:

- deklarację właściwości użytkowych stali,
- certyfikat/atest materiałowy stali,
- dokument potwierdzający cynkowanie ogniowe,
- dokument potwierdzający wykonanie powłoki proszkowej,
- kartę techniczną zastosowanych elementów wzmacniających.