

.....
(komórka organizacyjna)

Poznań, 6 października 2015

Nr sprawy: RG.1.2005.9.2015

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Zakup i montaż 4-5 szt. hydrantów wewnętrznych zgodnych z obecnie obowiązującymi normami p.poż w budynku administracyjno-hotelowym ul. Warmińska 1 Poznań:

-3 szt. hydrantów wewnętrzne DN-25 z węzłem półsztywnym o długości 30 m-zasięg 33/znormalizowana długość odcinka węża+rzut prądu gasniczego/ .

Instalacja wodociągowa p.poż.wykonana będzie z rur stalowych podwójnie ocynkowane bez szwu zgodnych z normą PN-H-7419:1980,z połączeniami gwintowanymi.Uwzględniono jednoczesność poboru wody co najmniej z dwóch sąsiednich hydrantów.Zawory hydrantowe należy montować na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi.Nasady tłoczne skierowane do dołu,usytuowane wraz z pokrętkiem zaworu względem ścian lub obudowy w sposób umożliwiający łatwe przyłączanie węża tłoczonego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

-1 szt.hydrant DN 52 z węzłem płaskim

-wymiana jednego hydrantu DN 52 na hydrant DN 25

-wymiana jednego węża płaskiego na półsztywny w hydrancie DN 25

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

2 tygodnie od podpisania umowy

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*):

a/spełnienie wymogów z zakresie BHP/dotyczy montażu/ zgodnie z zał.nr 1

b/wizja lokalna -zapoznanie z dokumentacją i istniejącą instalacją

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta w cenach netto w rozbiciu na towar/hydranty/ i montaż.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail:m.olszowy@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.Termin składania ofert- 12.10.2015 godz 15:00.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Olszowy tel.506 174 967 mail m.olszowy@posir.poznan.pl

Tomasz Pajchrowski tel. 509 840 421 mail t.pajchrowski@posir.poznan.pl

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

06.10.2015

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika
na samodzielnym stanowisku

P.O. Kierownika
Oddziału Gołęczin
Mariusz Olszowy