

Oddział Arena  
Poznańskie Ośrodki sportu i Rekreacji

Nr sprawy: AR.1.270.3.2017

Poznań, 24 stycznia 2017r.

### Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

**Konserwacja i naprawa systemów p. poż. zainstalowanych w Hali Widowiskowo- Sportowej Arena w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33.**

Zakres usługi:

I. Aparatura Systemu Sygnalizacji Pożaru:

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja w miejscu instalacji aparatury – 2 razy do roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak czujki, przyciski sterowników, wskaźniki zadziałania,
- sprawdzenie działania centralek i układów zasilających,
- konserwacja (czyszczenie) czujek (czujniki - 220 szt., czujniki liniowe - 8 szt., eBk - 5 szt., ROP – 3 szt.),
- próby wywołania testowego alarmu, nadzór i obserwacja poprawności działania systemu sygnalizacji pożaru,
- kontrola ciągłości pętli dozorowych,

II. Dźwiękowy System Ostrzegawczy:

Zapewnienie stałej gotowości technicznej urządzeń / okresowa konserwacja aparatury DSO w miejscu instalacji – 1 raz w roku, w tym:

- kontrola poprawności działania elementów systemu, takich jak zasilacze, wzmacniacze, mikrofony,
- ocena zrozumiałości przekazywanych komunikatów,
- roczne sprawdzenie funkcjonowania systemu, łącznie z pomiarami głośników (306 szt. głośników) obciążonych przez układ w trybie zagrożenia, ustawienie każdego regulowanego elementu systemu z poziomem wyjściowym wzmacniaczy mocy, poziomem ciśnienia dźwięku, poziomami zrozumiałości emitowanego komunikatu.

III. Drzwi p.poż. I oddymiające (24 szt. drzwi):

Zapewnienie stałej gotowości technicznej / okresowa konserwacja w miejscu instalacji – 1 raz w roku, w tym kontrola poprawności działania elementów.

IV. Gaśnice i agregaty śniegowe:

- kontrola stanu technicznego gaśnic (54 szt.) oraz agregatów (4 szt.),
- optyczna kontrola ciśnienia zbiornika na manometrze,

V. Hydranty wewnętrzne (11szt.) i zewnętrzne (12 szt.):

Okresowa konserwacja w miejscu instalacji – raz w roku, w tym:

- sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych, przewinięcie odcinka węża wraz z przełączeniem podejść pod prądownicę i zawór czerpalny, sprawdzenie zasuwy hydrantowej,
- pomiar ilości przepływu wody oraz pomiar ciśnienia wody i szczelności hydrantów – raz w roku
- próby ciśnieniowe węży – raz w roku.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

- w przypadku konserwacji 2 razy do roku – pierwsza do 31.05.2017r, druga do 30.11.2017r.
- w przypadku konserwacji raz w roku do 31.5.2017r.

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*): Nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (*jeżeli cena nie jest jedynym kryterium*):  
- 100% cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Oferta z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Termin: 01.02.2017r. godzina 15.00 HWS Arena ul. Wyspiańskiego 33.

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: p.wichłacz@posir.poznan.pl

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Wichłacz – tel. 509 839 669, mail: p.wichłacz@posir.poznan.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

KIEROWNIK  
Oddziału ARENA  
  
Paweł Wichłacz

24.01.17

.....  
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Pracownika  
na samodzielnym stanowisku