

Wykaz liczby jednostek klimatyzacji na poszczególnych oddziałach:

Oddział:	Liczba jednostek klimatyzacji	
	wewnętrzne	zewnętrzne
„Chwiałka” ul. Chwiałkowskiego 34A +	6	4
Dyrekcja ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań	35	27
HWS Arena ul. Wyspiańskiego 33 60-751 Poznań	10	10
Tor Regatowy Malta ul Wiankowa 3 61-131 Poznań	12	11
Camping Hotel Malta ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań	31	20
Golęcín ul. Warmińska 1, 60-662 Poznań	5	5
Łącznie:	99	77

Szczegółowy wykaz typów klimatyzatorów na oddziałach:

1) oddział Chwiałka: 6 szt. jednostek wewnętrznych i 4 szt. jednostek zewnętrznych:

1. Mitsubishi: SKM35ZG-S (wew.) - 3 szt. SCM 80ZG-S (zew.) - 1 szt. brak gwarancji (Administracja),
2. FONKO: FO-E094LG (wew. i zew.) - 1 szt. brak gwarancji (kasa letnia),
3. ARTEL: HPI 12RL 14A (wew.) - 1 szt. brak gwarancji, zew. - brak danych (kontener na pływalni letniej),
4. GREE GWH09KF-K3DNA5G/I (wew.) - 1 szt. GREE GWH09KF-K3DNA6G/O (zew.) - 1 szt. (kluczyki – pływalnia kryta),

Budynek Dyrekcji: 35 szt. jednostek wewnętrznych + 27 szt. jednostek zewnętrznych:

1. AIRWELL stare - 35 szt. (wew.) + jednostki zewnętrzne 26 szt.
2. Centrala klimatyzacyjna dachowa firmy VBW Engineering typu BD-1(50)-P nr c 36932/15 – 1 szt. (zew.)

2) oddział Arena: 10 szt. jednostek wewnętrznych i 10 jednostek zewnętrznych:

1. Gree GWH09QB-K3DNA5D/I – 4 szt (wew.) + GWH09QB-K3DNA6D/O – 4 szt. (zew.) nowe,
2. SAKURA TRA-09RA/H – 3 szt. (wew.) + SAKURA TRA-09RA/H - 3 szt. (zew.)
3. SAKURA TRA-12RA/H – 1 szt. (wew.) + SAKURA TRA-12RA/H – 1 szt. (zew.)
4. SAKURA TRA-18RA/H – 1 szt. (wew.) + SAKURA TRA-18RA/H – 1 szt. (zew.)
5. AIRWELL WAF 18 230/1/50 AIRWELL R410 – 1 szt. (wew.) + AIRWELL GCN 17 NRC 230V R410 AW – 1 szt. (zew.).

3) oddział Tor Regatowy Malta: 12 szt. jednostek wewnętrznych, 11 jednostek zewnętrznych,

1. Klimatyzator Gree Viola Perfect GWH12 – 5 szt. (wew.)
2. Agregat Gree GWHD(56S)NM3D) – 1 szt. (zew.)
3. Centrala wentylacyjno – grzewcza firmy VBW Clima model BD-78-3(50) – 1 szt. (zew.)
4. Agregat Galletti MTC-037 do centrali VBW – 1 szt. (zew.)
5. Centrala wentylacyjno – grzewcza firmy VTS Clima – 4 szt. (zew.)
6. Centrala wentylacyjno – grzewcza firmy PM LUFT – 2 szt. (zew.)
7. Klimatyzator splitowy firmy YORK model HECB – 2 szt. (wew.)
8. Klimatyzator splitowy COOLEXPRT 12 HP – 1 szt. (wew.)
9. Centrala klimatyzacyjna naw.-wyw. VTS Clima VENTUS VS100 1 kpl. (zew.)
10. Chiller DAIKIN EUWAB16KAZW R407c, Q=37kw – 1 szt. (zew.)
11. Klimatyzator splitowy LG S12 AHP – 3 szt. (wew.)
12. Klimatyzator DEMRAD 09HP – 1 szt. (wew.)

Zestaw filtrów:

L.p.	Wymiary	Klasa filtracji	Ilość sztuk
	Filtr kasetowy z plisem wzmocnionym siatką metalową w ramie metalowej:	Mata paint-stop EU4	
1.	457 x 610 x 51 mm/ plis VBW		5
2.	592 x 490 x 100 mm/ plis VBW		4
	Filtry kieszeniowe w ramce metalowej lub z tworzywa sztucznego:		
3.	592 x 592 x 300 mm / 6 kiesz.	EU4	8
4.	592 x 592 x 600 mm / 6 kiesz.	EU4	3
5.	592 x 287 x 300 mm / 6 kiesz.	EU4	7
6.	592 x 287 x 600 mm / 6 kiesz.	EU4	1
7.	Centrala VTS G4 270x570x50		2
8.	Centrala VTS G4 300x710x50		1
9.	Filtr kasetowy Rama z obustronną siatką 540x915x20mm		2
10.	428 x 287 x 300		6

4) Camping Hotel Malta: 31 szt. jednostek wewnętrznych i 20 szt. jednostek zewnętrznych,

1. GREE model GWH12KF-K3DNA5G/I – 1 szt. (wew.) + GWH12KF-K3DNA6/O – 1 szt. (zew.) serwerownia budynek recepcji,
2. Fuji (bez tabliczki znamionowej, na ścienna) – 1 szt. (wew.) ROA24LAT3 (jednostka obsługuje dwie wew.) – 1 szt. (zew.) biuro w budynku recepcji,
3. Fuji (bez tabliczki znamionowej, sufitowa) – 1 szt. (wew.) recepcja,
4. YORK model HEEB24FS-ARR – 2 szt. (wew.) + HEDB24FS-ARR – 2 szt. (zew.) sala konferencyjna w budynku restauracji,
5. LG model G07AH – 1 szt. (wew.) + G07AHASK0766 A2 - 1 szt. (zew.) biuro w budynku restauracji rycerskiej,
6. YORK model YHEB24FS-AAF – 4 szt. (wew.) + zewnętrzna (tabliczki znamionowe nieczytelne) – 4 szt. (zew.) restauracja Rycerska
7. YORK model YUEB24FU-BAR – 1 szt. (wew.) + YUDDB24FU- BAR – 1 szt. (zew.) restauracja Rycerska Kuchnia
8. GREE model GKHD(12)ABNK3A2A – 4 szt. (wew.) + GWHD(24)NK3AO – 2 szt. (zew.) budynek pub
9. GREE model GWH12RB-K3DNA3G/I – 16 szt. (wew.) + GREE R410A – 8 szt. (zew.) Nowe, domki 66-69, 76-79.

5) Gołecin: 5 szt. jednostek wewnętrznych i 5 szt. jednostek zewnętrznych,

1. Gree GWH09 – 4 szt. (wew.) + 4 szt. zew.
2. Gree GWH12 – 1 szt. (wew.) + 1 szt. zew.