

Poznań, dnia 23 marca 2017r.

Nr: DT.5.212.11.2017

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na :

„Dostawa bandy do hokeja na lodzie wraz z jej montażem na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka zlokalizowanym przy ulicy Ojca Mariana Żelazka 1 w Poznaniu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIA:

Do obowiązków wykonawcy w w/w postępowaniu należy m.in. uzyskanie homologacji dla lodowiska. Bandy muszą więc spełniać wymogi IIHF, m.in. muszą być wyposażone w ławki kar, boksy zawodników i sekretariat a tych elementów nie ma w Opisie Zamówienia.

Prosimy o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający posiada boksy przy bandach i czy będą one pozostawione?

Jeśli tak, czy istniejące boksy mają przepisowe wymiary?

Jeśli Zamawiający nie posiada wymaganych boksów, prosimy o stosowne uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia z podaniem wymiarów boksów (z uwzględnieniem wielkości terenu do dyspozycji)

ODPOWIEDZI:

Na lodowisku znajdują się ławki kar, boksy zawodników oraz sekretariat zawodów, zostaną one pozostawione w obecnym stanie.

Szkic z wymiarami wszystkich boksów względem istniejących band w załączniku.

Wyżej wymienione elementy nie obejmują przedmiotu zamówienia oraz nie będą brane pod uwagę przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Procedura homologacyjna będzie dotyczyła tylko i wyłącznie dostarczonej i zamontowanej bandy lodowiska.

**Z-ca Działu Technicznego
Małgorzata Górka**