



UWAGI:

1. Dla ochrony odgromowej należy wykorzystać opierzenie wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm
2. Zwody poziome należy podłączyć do stalowych słupów i wykorzystać je jako przewody odprowadzające
3. Połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi wykonać za pomocą złącz kontrolnych w puszkach p/t z tworzywa sztucznego
4. Do uziemienia instalacji odgromowej i elektrycznej
5. projektuje się uziom fundamentowy z pręta stalowego Ø10mm lub bednarki stalowej 30x3mm
6. Przy wykonywaniu instalacji stosować się do zapisów normy PN-EN 62305

Jednostka projektowa <b>thinkingarchitects</b> ul.Wierzbicice 36/38 60-503 Poznań NIP 785 171 38 44 REGON 301930192		Inwestor <b>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR)</b> Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań NIP 209-00-01-440 REGON 631257822	
Obiekt <b>Remont i Przebudowa Pawilonu obsługującego kąpielisko miejskie w Krzyżownikach</b>		Adres <b>Poznań-Krzyżowniki ul. Nad Jeziorem 21 Ob.22,ark.01, dz.1/2 (cz.) Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5 (cz.)</b>	
Branża <b>ELEKTRYCZNA</b>	Faza <b>BUDOWLANO -WYKONAWCZA</b>		
Projektant  inż. Leszek Warzecha Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne do projektowania nn, nr 404/87/Pw Opracował		Podpis	
Zakres rysunku <b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA</b>			
nr rysunku <b>IE-04</b>		Data <b>2017.09</b>	
format <b>A3</b>		skala <b>1:100</b>	