

Nr: ZP.212.27.2018

l. dz. 4230

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na : Wielobranżowa modernizacja halí sportowej C, Poznań, ul. Spychalskiego 38

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIA:

1.

- a. **Czy montowana podłoga musi posiadać deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta podłogi w zgodności z normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu parametrach tej normy ?**
- b. **Czy montowana podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CfIS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja legarowana + nawierzchnia) ?**

2.

Czy Zamawiający rozważy możliwość polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie nawierzchni syntetycznej, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2 mm?

3.

Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania system podłogi o innych rozwiązaniach konstrukcyjnych niż przedłożone w projekcie, ale zawsze oparte na systemie konstrukcji z pianki i sklejki oraz posiadających pełną zgodność z przytoczoną na wstępie normą PN EN 14 904, we wszystkich kryteriach normy ? W przypadku naszej firmy będzie to system składający się z następujących warstw:

- a. **Pianka poliuretanowa o gr. 15 mm**
- b. **Warstwa sklejki liściastej o gr. 20 mm łączonej między sobą na specjalny system zamków.**
- c. **Wykładzina sportowa o gr. min. 7 mm (w tym wierzchnia warstwa użytkowa z PVC o gr. min 2 mm)**

4.

PYTANIE: Czy nawierzchnia sportowa powinna dla zaświadczenia swojej jakości posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych

ODPOWIEDZI:

- 1/ System podłogi sportowej ma być zgodny z wszystkimi 13 punktami normy PN EN 14904 lub równoważnej. Podłoga sportowa musi być wykonana w systemie bezlegarowym zgodnym z wymogami projektu.
- 2/ Ze względu na wyższą wytrzymałość fizyczną na uszkodzenie mechaniczne, Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia zgodnie z wymaganiami projektowymi wykonana była z wylewanego poliuretanu.
- 3/ Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed terminem ich otwarcia. Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania konstrukcyjne pod warunkiem utrzymania parametrów technicznych opisanych w dokumentacji projektowej.
- 4/ Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące certyfikatów Międzynarodowych Federacji Sportowych opisanych w dokumentacji projektowej dla całego systemu podłogi sportowej tj:
 - a/ Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF-najwyższy poziom
 - b/ Certyfikat Międzynarodowej Federacji koszykówki FIBA-poziom rozgrywek level 2 and 3
 - c/ Certyfikat Międzynarodowej Federacji Badmintonu BWF.

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz
tel. 61 835 79 06

IZ-CA DYREKTORA

Łukasz Miadziotko

Z upoważnienia Dyrektora