

ZP.212.49.2018

*L.L. 7751*

Poznań, dnia 02.08.2018r.

## INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. Poz.1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem zamówienia jest docieplenie budynku obsługi imprez obiekt 302 zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa.

**Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania:**

1) W nawiązaniu do art. 38 pkt 1. Ustawy Pzp, uprzejmie prosi o wyjaśnienie treści dotyczących SIWZ i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Dot. Poz. 1.32 Przedmiaru robót – wymiana opraw oświetleniowych LED:

W projekcie brak informacji dot. opraw LED. Proszę o określenie ich specyfikacji

### Odpowiedź:

Podaję specyfikację nowych opraw LED zewnętrznych na obiekcie:

- obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym
- max wymiar 33x33
- hermetyczna
- źródło światła LED
- zasilanie 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- zgodność z normami europejskimi

- kąt rozsyłu światłości 120 stopni
- do nabudowania od dołu na podłożu stałym
- temperatura barwowa 4000K (biała)
- do zastosowania na zewnątrz
- pyłoodporność i ochrona przed bryzgami wody
- druga klasa ochronności
- klasa energetyczna A++
- stopień określający ochronę przed uderzeniami mechanicznymi
- moc:24W,
- strumień: 24W-2160lm(WWW)/2280lm(NW),
- IP54,

Sprawę prowadzi:

A blue ink signature of Małgorzata Górską.

Małgorzata Górską

61 835 79 07

p.o. DYREKTORA  
  
Łukasz Miadziołko