posir
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

7689

ZP.212.50.2018

Poznań, dnia 01.08.2018r.

INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. Poz.1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch pomostów pływających A1 i B2 – o długości 25m każdy, z modułów łączonych w kształt litery I o konstrukcji stalowej na pływakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego, z pokładem z desek kompozytowych wraz z wyposażeniem, w tym z trapem dojściowym, kotwicami martwymi oraz y-bomami. Pomosty służyć będą do cumowania jachtów żaglowych i motorowych na jeziorze Rusałka w sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu wodnego i ośrodka WOPR. Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka w zakresie budowy dwóch pomostów i slipu".

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania:

1. Pomosty oraz trapy zaprojektowano z pokładem z deski kompozytowej typu Hanit o wys. 40 mm. Standardowo na pokłady pomostów stosuje się deskę kompozytową o grubości 25 mm. Deska 25 mm jest wytrzymała, jest produkowana specjalnie z przeznaczeniem na pokłady pomostów i tarasów, a do tego jest znacznie tańsza od zaprojektowanej deski typu Hanit o grubości 40 mm. Zastosowanie takiej deski jest nieuzasadnione ekonomicznie. Celem obniżenia kosztów, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanej deski kompozytowej o grubości 25 mm zamiast deski typu Hanit.

2. Czy Zamawiający dopuści warsztatowe rysunki wykonawcze pomostów, zamiast wymaganych projektów warsztatowych? Wykonanie kompletnych projektów podraża inwestycję, a warsztatowe rysunki wykonawcze całkowicie gwarantują prawidłowość wykonania pomostów.

3. Czy Zamawiający dopuści pomosty na pływakach polietylenowych bez wypełniania ich polistyrenem hydrotechnicznym? Pływaki PE są wielokomorowe, mają taką samą stabilność i wyporność jak pływaki z polistyrenu hydrotechnicznego. Nawet w przypadku mechanicznego przebicia, 50 % rezerwa wyporności zapewnia zachowanie stabilności

pomostu. Przewagą PE jest całkowita odporność na działanie czynników atmosferycznych, zarówno w wysokich, jak i ujemnych temperaturach. Przewidywana żywotność wynosi 50 lat. Nie wymagają żadnej konserwacji. Pływaki PE są odporne na uderzenia mechaniczne i obciążenia punktowe, w tym uderzenia cumujących jednostek, nie absorbują wody, dzięki czemu są odporne na ujemne temperatury. W przypadku pływaków PE, nie występuje również zjawisko korozji. Pływaki z polistyrenu są nieodporne na obciążenia punktowe, a w przypadku uszkodzenia mechanicznego, styropian będzie wysypywał się, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Pływaki PE gwarantują bezproblemową eksploatację pomostów, jednocześnie nie podnosząc kosztów wypełnienia polistyrenem.

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 3

Nie, przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i rysunkami stanowiącym załączniki nr 2a, 2b, 2c do SIWZ.

Sprawę prowadzi:
Małgorzata Górska
61 835 79 07

p.o. DYREKTORA
Łukasz Miadziołko