

Nr: ZP.240.17.2019

L.dz. 1968

Poznań, dnia 25.02.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na : Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży. w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018. 1986), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

Pytanie:

W jakim celu w drzwiach wewnętrznych jest uwzględniona szyba 1 komorowa? Można zrobić pojedynczą matową – będzie taniej

Odp.:

tak, można zastosować jedną matową szybę

Pytanie:

Wg normy PN-EN 356 klasa P3 nie występuje – w związku z tym czy można zastosować szybę P4A?

Odp.:

tak, należy zastosować szybę P4A

Pytanie:

D02 – gałko/klamka – ale nie ma wzmianki o elektrozaczepie i/lub kontroli dostępu dlatego każdorazowe otwarcie drzwi od strony gałki będzie wymagać użycia klucza. Czy uwzględnić w wycenie elektrozaczep?

Odp.:

nie ma potrzeby stosować elektrycznego systemu otwierania drzwi D02 w tym stosowania elektrozaczepu. Zamiarem jest ograniczony dostęp osób postronnych do części socjalnej przeznaczonej wyłącznie dla pracowników. Obowiązkiem pracowników będzie zamykanie drzwi kluczem. Należy do wyceny dodać dodatkowy klucz tj. klucz ewakuacyjny oraz szafkę na ten klucz ze zbijakiem np.: SKE

dane techniczne szafki

- 1 haczyk na klucz przymocowany na stałe
- drzwiczki z szyba do rozbicia
- 2 klucze zamykające drzwiczki w zestawie
- Wymiary (SxWxG): 125x150x30mm
- Waga: 0,8 kg
- Wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8mm
- Malowana farbami proszkowymi w kolorze czerwonym RAL 3000
- Śruby i kołki montażowe w komplecie

Pytanie:

Sugerowany samozamykacz GEZE 1500G z szyną ślizgową => nie jest zgodny z zapytaniem ponieważ szerokość wszystkich skrzydeł są powyżej 850mm, czy zastosować wyższy model tj. GEZE 3000 z szyną?

Odp.:

tak, należy zastosować np. GEZE 3000 z szyną

Pytanie:

Pojawiają się rozbieżności w ilościach – inne w projekcie a inne w przedmiarze. Które ilości przyjąć do wyceny?

Odp.:

Do wyceny przyjąć ilości z projektu. Przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy. Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Ze względu na rodzaj robót oferent powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, oferent powinien wyjaśnić sporne kwestie na etapie procedury przetargowej.



Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl 2