

Poznań, dnia 12 marca 2019r.

Nr ZP. 240.22.2019

L.dz 2672

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – **Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Gołęczin, ul. Warmińska 1, Poznań.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018. 1986), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło pytanie do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIE

Wykonawca prosi o informację dotyczącą **temperatury w jakiej będą rozliczane dostawy: referencyjna 15 st. C czy rzeczywista?**

Wg pkt. 12 SIWZ:

“12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym wymaga, aby Wykonawca przedstawił taką cenę ofertową, która będzie uwzględniać ewentualne różnice wynikające z dostaw paliwa odbieranego od producenta w temperaturze referencyjnej +15°C, a dostarczonym paliwem do Zamawiającego w temperaturze rzeczywistej. Zamawiający zamierza nabyć konkretną ilość oleju opałowego dostarczonego wg wskazań układu pomiarowego w samochodzie dostawcy, w zaproponowanej cenie ofertowej, bez żadnych dodatkowych przeliczeń.[...]”

Zgodnie z Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym “**podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C.**”

Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C.

Proszę o odpowiedź w powyższej sprawie.

Odpowiedź
Referencyjna 15 C.



DYREKTOR
Łukasz Miodziółko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06