

Poznań, dnia 10.05.2019 r.

Nr: ZP.240.35.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania na : Wykonanie napraw na Stadionie Miejskim, ul. Bułgarska 17 w Poznaniu.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018. 1986), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło pytanie do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu SIWZ „Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru będącego częścią dokumentacji niniejszego postępowania”, w dokumentacji nie odnajdujemy żadnego przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Do postępowania dołączono orientacyjny obmiar, Wykonawca winien sporządzić kosztorys zawierający ceny wykonania każdej naprawy z wykazu.

2. Czy w zakres robót wliczać koszty odtworzenia grafik ściennych występujących w usterkach nr 2 i 3?

ODPOWIEDŹ

Nie.

3. Czy Zamawiający dopuszcza przy usterce 8 – pęknięcie podłogi, zgodnie z opisem sposobu naprawy, miejscowe rozebranie desek tekowych tylko wzdłuż dylatacji. Wg naszej wiedzy podłoga ta montowana jest w systemie pióro-wpuszt?

ODPOWIEDŹ

Tak.

4. Czy odnośnie usterki nr 14 w przypadku uszkodzonej kostki betonowej nie nadającej się do ponownego wbudowania, Zamawiający dopuszcza uzupełnienie ubytku betonem (obecnie kostka tego typu nie jest produkowana)?

ODPOWIEDŹ

W takim przypadku należy pozyskać kostkę z innego, mniej eksponowanego miejsca na terenie stadionu w uzgodnieniu z Zamawiającym i tam uzupełnić ubytek betonem.

5. Czy Zamawiający przewiduje zwołanie wizji lokalnej, przed złożeniem ofert, celem umożliwienia potencjalnym Wykonawcom dokładniejszego zbadania usterek?

ODPOWIEDŹ

Nie. Każdy Wykonawca ma prawo obejrzeć obiekt indywidualnie.

6. Ze względu na ogłoszenie postępowania przed okresem świąt majowych, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 20.05.2019r.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018. 1986 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

1. Uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, zmieniony załącznik dołączony do niniejszego pisma.

4. Zmienia się termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert z dnia 15.05.2019 r. na **17.05.2019 r.**, godziny pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Łukasz Miadziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06