

- LEGENDA:
- Oprawa LOVATO N 1W 1h opt. korytarzowa
 - Oprawa LOVATO N 3W 1h opt. korytarzowa
 - Oprawa LOVATO N 3W 1h opt. otwarta
 - Oprawa AWEX TWINS 1h
 - Oprawa LOVATO N 3W 1h ASYMETRYCZNA DOŚ. HYDRANTU I ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ ICH OKABLOWANIE ZDEMONTOWAĆ. ZDEMONTOWANE OPRAWY ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LOKALIZACJI Z ARANŻACJI POMIESZCZEŃ. ZASILANIE OPRAW WYKONAĆ Z PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI "R2" PRZEWODEM TYPY YDYp3x1,5mm2. OBWÓD INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO UKŁADAĆ PRZEWODAMI TYPY YDYp3x1,5mm2 UN=750V PODTYNKOWO.

WSZYSTKIE PODANE Z NAZWY URZĄDZENIA TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. ZASTOSOWAĆ PROJEKTOWANE LUB RÓNOWAŻNE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH OD ZAPROPONOWANYCH.

- UWAGA:
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
 - Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Symbol	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m2]
2 / 01	Komunikacja	54.59
2 / 02	Pom. biurowe	17.40
2 / 03	Pom. biurowe	47.68
2 / 04	Pom. biurowe	10.91
2 / 05	Pom. biurowe	11.11
2 / 06	Komunikacja	19.07
2 / 07	Pom. biurowe	11.58
2 / 08	Pom. magazynowe	10.83
2 / 09	Pom. biurowe	28.41
2 / 10	Pom. gospodarcze	2.28
2 / 11	Pom. biurowe	29.57
2 / 12	Aneks socjalny	13.81
2 / 13	Pom. biurowe	19.66
2 / 14	Sala narad	90.18
2 / 15	Ustęp ogólnodostępny dla kobiet	9.97
RAZEM		377.05

inwestor:	Remont generalny pomieszczeń biurowych usytuowanych na drugim piętrze w budynku administracyjno - hotelowym położonym na terenie Ośrodka Sportowego Gołecin
adres inwestycji:	Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji Oddział Gołecin ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
inwestor:	Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jednostka projektowa:		waart@op.pl pl. Lipowy 3/2 61-478 Poznań kom. 663 342 030	
<div> BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI</div>			
projektował:	mgr inż. Jerzy Woźniak nr upr. 877/86/Lo mgr inż. Marek Ratajczak		
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	rewizja:	00
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr rys.:	E-03
data:	07.2017	skala:	1:100
treść rysunku:	RZUT PIĘTRA 2 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		