Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 09.10.2019 r.

Nr: ZP.240.55.2019
L.dz. 10195

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na: **Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIA

1. W przedmiarze są tylko gniazda RJ 45, brak okablowania tych gniazd (jakiej są kategorii) oraz brak szafy dystrybucyjnej, prowadzenia przewodów – proszę o uzupełnienie przedmiaru;
2. Proszę o udzielenie informacji czy kanały z PCV gdzie znajdują się stanowiska komputerowe mają iść w całości wzdłuż biurek, czy tylko krótkie stanowiska na gniazda?
3. Zwracam się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie formy wynagrodzenia gdyż w SIWZ pkt.13 określono jako wynagrodzenie ryczałtowe natomiast w umowie określono inny sposób wynagrodzenia.

4. Zadanie podzielone jest na 2 etapy, obecne postępowanie dotyczy jedynie wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych. Część budowlana ma zostać wykonana w kolejnym, nie prowadzonym równoważnie etapie. Pytanie dotyczy sposobu montażu np. gniazd elektrycznych, włączników światła oraz nowej rozdzielnicy, na ścianach, których nie ma, gdyż planowane są do wykonania w kolejnym etapie. Czy mają to być zwijki kabli zakończone puszką i gniazdem podwieszone do sufitu? Pytanie dotyczy również montażu np. misek ustępowych, zlewów, baterii przed remontem łazienek, czy mimo mają zostać zamontowane na gotowo. Jakie będą zasady odbioru, prac które mimo chęci, nie są być realne do wykonania
5. Czy w związku z ogłoszeniem kolejnego postępowania zostanie przedłużony termin realizacji zadania. Obecnie jest on już skrócony o dwa tygodnie w stosunku do pierwszego postępowania.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Tak, w przedmiarze są tylko gniazda RJ45. Zastosować dla kat. 6. Dostawa i wykonanie okablowania i innych urządzeń sieci LAN jest po stronie przyszłego dzierżawcy.

Ad. 2 Kanały PCV gdzie znajdują się stanowiska komputerowe maja iść jako krótkie o długości sumy szerokości gniazd plus zapas z każdej strony po 15cm.

Ad. 3 W § 10 projektu umowy określono: "Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę (...)"

Ad. 4 Część budowlana, w związku z prowadzonym postępowaniem "Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjnym, Oddział Golęcin, Poznań, ul. Warmińska 1", będzie realizowana w tym samym okresie co realizacja zakresu instalacji, przez obecnego dzierżawcę pomieszczeń.

Ad. 5 Zamawiający nie zmienia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06