



LEGENDA CO

- instalacja centralnego ogrzewania – rurociąg
- instalacja centralnego ogrzewania – podłoga
- grzejnik niezależnegowy
- grzejnik zależnegowy
- CO zawór termostatyczny i nastawa
- CP przyzaworkowy zawór odcinający powrotny
- t. odpowietrnik przyzaworkowy

UWAGI – OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE:
– przewody ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur stalowych ze szwem

IZOLACJA
Izolacja rurociągów grawcych – sieciąg ciepła
Materiał o przewodności cieplnej = 0,035W/m°K
Grubość izolacji w zależności od średnicy rury:
do 22mm – 20mm
28-35mm – 30mm
Dodatkowo izolacji nur przechodzących przez ściany lub stropy, przewodów w bruzdach ścianowych, darżybowania przewodów – min 50% a/a

INWESTYCJA	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU		
INWESTOR	POZNAŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Grunwaldzka 29, 61-555 Poznań		
LOKALIZACJA	ul. HERMENA dz. POZNAŃ		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
JAKOŚĆ PRZYJĘTA PRZEZ PRACOWNIKA	DEMURG Biuro Projektowe Sp. z o.o. ul. Stanisława Dzierżoniowskiego 10 lok. 2 60-778 Poznań tel. 61 867 00 44 www.demurg.com.pl		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	STOPIEŃ
PROJEKTANT	mgr. Agnieszka Rak	SŁAWOMIR DROŻDŻ	
SPRAWDZ.	mgr inż. Agnieszka Pach	CZYPKIEWICZ	
STRONNICTWO	mgr inż. Piotr Krawczyk		
TIM DC PP3	SCHEMAT INSTALACJI CO		SKALA -
	WYDANIE DO	NR KOLEJNY ARCH.	LISTY
IS	00	IS.02	

Kopiowanie bez zgody DEMURG Biuro Projektowe Sp. z o.o. ul. Stanisława Dzierżoniowskiego 10 lok. 2 60-778 Poznań tel. 61 867 00 44 www.demurg.com.pl