

LEGENDA

- Anemostat nawiewny
- Anemostat wywiewny
- Linia nawiewna N-1
- Linia wywiewna W-1
- Linia nawiewna N-2
- Linia wywiewna W-2
- Kratka nawiewna z regulacją przepływu
- t_N [°C/m²] - Nat. powietrza nawiewanego
- t_W [°C/m²] - Nat. powietrza wywiewanego
- Kratka transferowa lub podcięcie pod drzwiami

UWAGI

1. Kolejność montażu instalacji ogólnie z zalecanym następstwem branż.
2. Przed montażem należy sprawdzić wymiary otworów i ich zgodność z projektem.
3. Przed przystąpieniem do montażu instalacji sprawdzić wymiary i położenie istniejących elementów w otworach.
4. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych.
5. W kuchni/zmywalni należy zastosować okapy z wyciągiem mechanicznym.
6. Przed zgłoszeniem do odbioru instalacji należy przeprowadzić regulację przepływów powietrza.
7. Różnica ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami nie może przekroczyć 50 Pa.
8. Regulacja należy przeprowadzić przy zamkniętych drzwiach.
9. Należy zapewnić możliwość dojścia do urządzeń, armatury i elementów regulacyjnych w celu ich obsługi i konserwacji.
10. Przejścia przez przegrody budowlane należy uszczelnić.
11. Montaż przewodów wentylacyjnych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
12. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem w czasie montażu.
13. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed wilgocią.
14. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
15. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją.
16. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed hałasem.
17. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed drganiami.
18. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed wibracjami.
19. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed ogniem.
20. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed dymem.
21. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed gazami.
22. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed parami.
23. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed kondensacją.
24. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.
25. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed przegrzaniem.
26. Przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed przegrzaniem.

STOPIEŃ HAŁASU DBL

Wartości poziomu mocy akustycznej na powierzchni czynnej nawiewnego wylotu lub wlotu powietrza nie powinny być wyższe od podanych w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Poziom mocy akustycznej [dB]	63	63	63	63	63	63	63	63

Wartości poziomu mocy akustycznej na powierzchni czynnej nawiewnego wylotu lub wlotu powietrza nie powinny być wyższe od podanych w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasma oktawowego [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Poziom mocy akustycznej [dB]	63	63	63	63	63	63	63	63

UWAGA! Istniejące nawietrzaki grawitacyjne w ścianie w osi A należy zdemontować oraz zaślepić.

INWESTYCJA	WIELOBRANŻOWA ZABUDOWA SPORTOWEGO W POZNANIU	
INWESTOR	POZNAŃSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI ul. Rubież 46, 61-612 Poznań	
LOKALIZACJA	UL. REYMONTA 39, POZNAŃ	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	

BIURO PROJEKTOWE

DEMURG
biuro projektowe obiektów sportowych

ul. Piłsudskiego 11/2
60-965 Poznań
tel./fax: 48 61 852 11 44
www.demurg.com.pl

PLANOWAŁ	MGR. INŻ. PAWEŁ KRÓL	DATA	STOPIEŃ
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	MARZEC/STYCZEŃ 2024	
SPRAWDZIŁ			
OPRACOWAŁ			

TREŚĆ RYS.	INSTALACJA WENTYLACJI BYTOWEJ - RZUT PIWNICY		SKALA 1:50
BRANŻA	NR EWIDENCYJNY	NUMER	
IS	00		IS.01

Rysunek chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.