

Poznań, dnia 30 września 2016 r.

DT.5.212.39.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy :

Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja dwóch segmentów domków campingowych na terenie Campingu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:

PYTANIA:

1. W przedmiarze dot. domku 66-69 oraz 76-79 zestawienie stolarki odbiega od wymiarów stolarki z rzutu. Prosimy o odpowiedź którymi wymiarami należy się kierować przy wycenie.

Dot. domku 66-69 i domku 76-79

2. Prosimy o uwzględnienie z jakiego materiału są parapety wewnętrzne.

3. Prosimy o sprecyzowanie parametrów oraz określenie klasy paneli podłogowych

4. Prosimy o sprecyzowanie parametrów okładziny z płytek ściennych i podłogowych.

5. Prosimy o sprecyzowanie parametrów desek tarasowych kompozytowych.

6. Jakie należy przyjąć rolety okienne – wewnętrzne czy zewnętrzne ?

7. Należy wycenić moskitierę na stelażu czy samą siatkę przyklejaną ?

8. Prosimy o sprecyzowanie wyposażenia toalet (uchwyty na papier toaletowy z jakiego materiału?)

9. Czy w wycenie należy uwzględnić skrobaczki błota?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Do wyceny proszę przyjmować wymiary zewnętrzne stolarki drzwiowej i okiennej z tabeli „Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej” – rys. nr A8.

Ad. 2 Parapety wewnętrzne z płyty MDF grubości 3 cm z krawędziami wyoblonymi, lakierowane w kolorze okien - białym.

Ad. 3 Panele podłogowe laminowane: „deski” grubość 8 -10 mm, warstwa nośna HDF klasa ścieralności AC5/6, użyteczności 32, montowane bezklejowo, wymagany atest Państwowego Zakładu Higieny, antypoślizgowe.

Ad. 4 Płytki łazienkowe

- ścienne: ceramiczne glazurowane, matowe o wymiarach ok 25x40, kolor beż/

brąz,

- podłogowe: gres, 5 klasa ścieralności, kolor beż / brąz; wymiary ok 30x60 cm, antypoślizgowe

Ad. 5 Deski tarasowe kompozytowe: wymiary 3000/2200x145x24 mm kolor szary lub brąz, układane na legarach systemowych 2200x30x50 w rozstawie max 30 cm ze spadkiem ok 2%

Ad. 6 Należy stosować rolety okienne wewnętrzne gładkie z kasetą

Ad. 7 Moskitiery – w ramach, z możliwością demontażu

Ad. 8 Wyposażenie toalet: uchwyty do papieru(z klapką), uchwyty na żel i mydło w płynie w kabinie prysznicowej i przy umywalce, wieszak na ręczniki - wszystko ze stali nierdzewnej.

Ad. 9 Należy uwzględnić skrobaczki do błota w sąsiedztwie wycieraczek.

Z-ca Kierownika Działu
Technicznego

Małgorzata Górską