


Transformator, przełącznik w szafce obok kurtyny
styk drzwiowy na drzwiach wejściowych

YDY 3 x 2,5

DATA
YDY 3 x 2,5



Istniejącą tablice zmodernizować do 4 x 18 M
Obwody części modernizowanej wyprowadzić wg schematu
Pozostałe obwody przełożyć z wykorzystaniem elementów istniejących
Splity chłodzące zasilić z istniejących obecnych obwodów

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKE WYŁĄCZANIE

CWA	PRZEBUDOWA WNĘTRZA RECEPCJI NA CAMPINGU "MATLA" POZNAŃ, UL. KRAŃCOWA 98 OBIEKT	PROJ. WYK. FAZA
	modernizacja tablicy TE	Bronża ELEKTR.
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	
PROJEKTANT	Przemysław Walter UPR. BUD. 7131/32/112/PW/02	11.2015r DATA NR RYS. 3