



- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3 x 1,5, 4 x 1,5 p/t i w orebie sufitu podwieszanego,
  - Stosować osprzęt Berker B.K wadrat w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny
  - Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m
  - Stosować w miarę możliwości połączenia w puszkach instalacyjnych pogłębianych
  - Zasilanie wentylatorów przewodem YDY 4 x 1,5 z wyłącznika oświetlenia z pracą na timerze po wyłączeniu oświetlenia

**OCHRONA OD PORAŻEŃ  
- SZYBKE WYŁĄCZANIE**

**WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE  
ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY**

Wszystkie elementy należy oznaczać poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

CWA	PRZEBUDOWA WNEȚRZA RECEPCJI NA CAMPINGU "MATLA" POZNAŃ, UL. KRAŃCOWA 98 OBIEKT	PROJ. WYK.
		FAZA
	RZUT POMIESZCZEŃ Instalacja Oświetleniowa	brzoza
		ELEKTR
DREŚĆ RYSUNKU	SKALA	1 : 50
PROJEKTANT	Przemysław Walter UPR. BUD. 7131/32/112/PW/02	11.2015r DATA E 1 NR RYS.