



## UWAGI:

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3 x 1,5, 4 x 1,5 p/t i w orębie sufitu podwieszanego,
2. Stosować osprzęt Berker B.K wadrat w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny
3. Wyłączniki instalować na wys. 1,2 m
4. Stosować w miarę możliwości połączenia w puszkach instalacyjnych pogłębianych
5. Zasilanie wentylatorów przewodem YDY 4 x 1,5 z wyłącznika oświetlenia z pracą na timerze po wyłączeniu oświetlenia

**OCHRONA OD PORAŻEN  
- SZYBIE WYŁĄCZANIE**

CWA	PRZEBUDOWA WNĘTRZA RECEPCJI NA CAMPINGU "MATLA" POZNAŃ, UL. KRAŃCOWA 98	PROJ. BUD. WYK. FAZA
	OBIEKT	branża ELEKTR.
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POMIESZCZEŃ Instalacja Oświetleniowa	1:50
PROJEKTANT	Przemysław Walter UPR. BUD. 713/132/112/PW/02	SKALA
		11.2015f.
		DATA
		E1
		NR RYS.