


Projekt modernizacji Trybun Głównych  
na Torze Regatowym Malta w Poznaniu

- UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
  3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
  4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.



LEGENDA OPRAW:

FH02 - 81szt. - Designplan Monitor LED D855/2/2000NW/PB 20W/4000K 3kg IP65 IK16  
FH04 - 2szt. - BEGA 99286 E27 IP44 LED Superstar Classic A 15 W/840 E27 FR  
FH05 - 100szt. - Designplan Curso LED CUR/3X1WnW/C48 4W/4000K 1,5kg IP55 IK14 matt silver

O33/R2 - nr obwodu / nr rozdzielni

OBWODY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ UKŁADAĆ PRZEWODAMI TYPU YDYp3-5x1,5mm2 UN=750V  
PODTYNKOWO W ŚCIANACH PEŁNYCH LUB W WĘŻU OCHRONNYM PESHLA W PRZYPADKU ŚCIAN I  
STROPÓW ŻELBETOWYCH.

RZUT KONDYGNACJI II  
poziom +2,92

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Projekt modernizacji Trybun Głównych  
na Torze Regatowym Malta  
w Poznaniu  
Ul. Wiankowa 3, Poznań  
Działka nr ewid. 8, 19, obr.: 03, ark: 20  
Działka nr ewid. 4/2, 5, obr.: 07, ark: 2  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
ul. Chwiłkowskiego 34  
61-553 Poznań

projektant:  
**waart**  
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI

mgr inż. J. Woźniak nr upr. 877/86/Lo

mgr inż. K. Pawlicki nr upr. 820/86/Lo

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12.2015

1:100

RZUT - WIDOK Z GÓRY  
poziom +2,92  
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

waart@op.pl  
pl. Lipowy 3/2  
61-478 Poznań  
kom. 663 342 030

00

E02