

Poznań, 15.04.2014r.

ET.5.212.28.2014

## INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja konstrukcji żelbetowej w obiekcie HWS Arena, ul. Wyspiańskiego 33, 60-751 Poznań, metodą torkretowania”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zmianami), zwanej dalej ustawą;

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje o treści przekazanych w niniejszym postępowaniu pytań i odpowiedzi na te pytania:

### Pytanie:

„ W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego zwracamy się do Państwa z pytaniem dotyczącym spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu torkretowania architektonicznego. Prosimy o uszczegółowienie jakim parametrami charakteryzuje się torkret architektoniczny „

### Odpowiedź:

Torkret architektoniczny spełnia niżej wymienione parametry gdy:

#### TORKRET ARCHITEKTONICZNY

- struktura zewnętrzna powtarzalna i jednakowa na całej długości elementów – lekko wyrazista, drobny jednokierunkowy wzór
- zachowanie geometrii elementów przypór, prostoliniowości, krawędzie elementów ostre,
- uziarnienie mieszanki torkretowej 0÷2mm dla zachowania wymaganych parametrów,
- równość powierzchni - na łacie 2 m  $\hat{A}$ 2mm,
- jednolity jasno-szary odcień torkretu dla wszystkich elementów - dostosowanie koloru do już wykonanych elementów



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

**POZnań\***

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań  
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl